

Перевод с итальянского языка на русский язык.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИЛАНА – ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ

Лаборатория Исследований Термотехнических Измерений М.Р.Т. – уполномоченный орган №: 1695

Лаборатория, имеющая право на проведение испытаний согласно директиве 89/106/СЕ Министерства Промышленности.

Исследования согласно нормативу EN 442.

Аккредитация №: №104

Выпущен: SIT

дата: 11/04/2002

Адрес: Площадь Леонардо да Винчи, 32 – 20133 Милан - ИТАЛИЯ

Телефон: +39 02 2399 3834 или +39 02 2399 3849; факс: +39 02 2399 3940 или +39 02 2399 3863; e-mail: mrt@polimi.it

НОРМАТИВ: EN 442-1 & EN 442-2

Измерение теплоотдачи отопительного прибора.

Дата:	21/09/2005
Протокол испытаний:	ENE/MRT.RAP.05256
Заявитель:	GLOBAL
Адрес:	Ул. Роньера, 51 – 24060 – Роньо (Бергамо)
	Отопительный прибор
Марка:	GLOBAL
Гамма:	STYLE
Модель:	STYLE 500
Тип отопительного прибора:	Радиатор
Основной материал:	Алюминий
Высота:	(мм) 575
Длина:	(мм) 805
Глубина:	(мм) 80
Количество секций:	10
Емкость:	(кг) 1.8
Масса:	(кг) 18.7
Чертеж:	№/дата S00E919A-14/09/2001

Результаты испытаний

Формула расчета характеристик:

$$\Phi = K_m \Delta T^n q_m^c$$

$K_m = 5.63548$

экспонента $n = 1.32912$

$C = 0.0$

Номинальная тепловая мощность (при $\Delta T = 50$ К) испытанной модели: 1024 ватт .